

Łask dnia 22 marca 2017 r.

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: MPWiK/JRP/3/02/2017

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.2164 z późn. zm.) zwaną w dalszej części „ustawą Pzp” Zamawiający informuje, iż w postępowaniu na „Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Łasku” w ramach Projektu: „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” złożone zostały zapytania dotyczące treści SIWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Będący załącznikiem do SIWZ „Projekt wykonawczy Tom IV/1 Projekt instalacyjny kogeneratorowni i kotłowni” określa podstawowe parametry zespołu kogeneracyjnego i kotłowni, jednocześnie Tom IV/1 zawiera „Projekt włączenia kogeneratora do sieci SN” opisuje parametry minimalne, zawarte również w wydanych przez Zakład Energetyczny warunkach przyłączenia do sieci.

Celem doprecyzowania zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zespół kogeneracyjny powinien spełniać następujące parametry opisane w Projekcie włączenia kogeneratora do sieci SN:

- *Moc elektryczna do pracy ciągłej dla trybu pracy równoległej z siecią nie mniejsza niż 150 kW*
- *Moc cieplna nie mniejsza niż 170 kW*
- *Sprawność elektryczna nie mniejsza niż 41%*
- *Sprawność całkowita nie mniejsza niż 86%*
- *Ilość cylindrów - 4*

Czy Zamawiający potwierdza wymagania minimalne względem zespołu kogeneracyjnego?

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Odpowiedź:

Parametry urządzeń powinny być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, przy czym należy przyjmować je zgodnie z hierarchią ważności dokumentów określoną w umowie. Dokumentem nadrzędnym nad projektem wykonawczym są specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - w tym ST-05.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia o sprawności cieplnej 45%?

Odpowiedź:

Parametry urządzeń powinny być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, przy czym należy je przyjmować zgodnie z hierarchią ważności dokumentów określoną w umowie - w tym ST-05.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wymaga podczas testów fabrycznych na gazie o zawartości CH₄ 40% - 60% wykonania pomiarów hałasu obudowy dźwiękoizolacyjnej?

Odpowiedź:

Parametry urządzeń powinny być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, przy czym należy je przyjmować zgodnie z hierarchią ważności dokumentów określoną w umowie - w tym ST-05.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wymaga aby wymiary obudowy dźwiękoizolacyjnej nie były większe niż:

Długość - 3700 mm

Szerokość - 1500 mm

Wysokość - 3000 mm

Odpowiedź:

Wymiary kogeneratorsa powinny zapewniać szerokości dojsć i przejść w pomieszczeniu kotłowni i kogeneratorsa, zlokalizowanym w budynku technologicznym nr 2 ob. 15, zgodnie z przepisami BHP oraz dostęp eksploatacyjny do urządzeń. W przypadku konieczności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zmiany wymiarów fundamentu i dostosowania instalacji Wykonawca wykona projekt zamienny.

Pytanie 5:

Czy wymagania zawarte w Projekcie włączenia kogeneratora do sieci SN będą traktowane jako nadrzędne w zakresie kogeneracji wobec innych opisów zawartych w SIWZ z załącznikami?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie oferenta nr 42 z dn. 17.03.2017 r.

Pytanie 6:

W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasku” w ramach Projektu: „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” ze względu na złożoność przedmiotu zamówienia, krótki czas, jaki wyznaczyliście nam Państwo na przygotowanie i złożenie oferty, sprawia że przygotowanie poprawnej merytorycznie, wyczerpującej, a także zgodnej z Państwa zaleceniami oferty staje się niezwykle trudne. Biorąc pod uwagę odpowiedzi Zamawiającego na szereg pytań technicznych mających istotny wpływ na rozwiązania techniczne, rozpoczęcie wstępnych prac projektowych oraz poprawną wycenę, wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert o okres około 2 tygodni.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert ulega przesunięciu.

Nowy termin składania ofert to 12 kwietnia 2017 r.

W związku z powyższym, Zamawiający informuje iż zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:

Rozdz. XX, ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tylna 9, 98-100 Łask w pokoju nr 13, nie później niż do dnia 12 kwietnia 2017 r. do godziny 10:00”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2017 roku o godzinie 10.30 w siedzibie Zamawiającego, tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tylna 9, 98-100 Łask.”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż stosownym zmianom uległo ogłoszenie o zamówieniu.

Pytanie 7:

Ze względu na stopień skomplikowania prac związanych z przedmiotem zamówienia, dokumentacja przetargowa wymaga szczegółowej analizy pod kątem technicznym oraz licznej korespondencji z potencjalnymi dostawcami, podwykonawcami, itd. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 07.04.2017r.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6 powyżej.

Pytanie 8:

W związku z udostępnieniem dokumentacji geotechnicznej dla przedmiotowej inwestycji oraz w nawiązaniu do wizji lokalnej i stwierdzonych trudnych warunków posadowienia obiektów, zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o 2 tygodnie, celem zapoznania się z dokumentacją geotechniczną, sprawdzenia, czy zarówno projekt, jak i przedmiary uwzględniają wszystkie roboty niezbędne dla właściwego posadowienia obiektów i ewentualne skorygowanie przygotowywanej wyceny robót.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6 powyżej.

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Łasku
98-100 Łask, ul. Tylna 9
tel. /0-43/ 675 51 43, 675 36 95
REGON 731020519 NIP 831-15-06-734

Z-CA PREZESA ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU

mgr Andrzej Banaszczyk mgr inż. Mariusz Sowiński