Przekrój A - A

doprowadzenie ścieków i odprowadzenie osadów



Rzut



Poz.	Jedn. Ilość	Wyszczególnienie	Jedn. Masa w kg	Całk. Masa w kg	Uwagi
3	mb 17,5	Rura ze stali nierdzewnej Dz219,1x4 stal 1.4301	21,5	376,25	
2	mb 11,5	Rura ze stali nierdzewnej Dz610x4 stal 1.4301	61,0	701,50	
1	kpl. 1	Kompletne wyposażenie osadnika wstępnego radialnego D=20m. W skład kompletu wchodzą: - zgarniacz denny osadu i powierzchniowy części pływających Ns 0,55 kW - blacha rozpływowa Ø3000 - rura zasilająca Dz610x4 - z dyfuzorem rozpływowym Dn 600/900 - mocowanie rury zasilającej Dz610x4 - pomost obsługowy z napedem jazdy 2xNs=0,25kW; pomost z barierkami i drabinką zejściową. Układ napędowy jazdy obwodowy podwójny z kołami jezdnymi gumowymi - system oczyszczania bieżni Ns=0,37kW - system oczyszczania koryt Ns=0,37kW - zgarniacz części pływających - przelewy trapezowe mocowane do betonowego koryta zbiorczego ścieków - fartuch osłonowy części pływających mocowany do betonowego koryta zbiorczego ścieków - lej odbierający frakcję pływającą. Wykonanie materiałowe stal 1.4301			

Wykonawca:
Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.o.
01-785 Warszawa, ul. Broniewskiego 3

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tylna 9, 98-100 Łask

Projektant: mgr inż. Elżbieta Kozłowska, upr. nr St-708/87, specjalność instalacyjno-inżynieryjna — Podpis:

Opracował: techn. Mieczysław Chodkowski — Podpis:

Sprawdzający: mgr inż. Włodzimierz Glamkowski, upr. nr St-437/86, specjalność instalacyjno-inżynieryjna — Podpis:

Kierownik projektu: mgr inż. Krystyna Szarlik — Podpis:

Inwestycja: **Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Łasku**

Obiekt: **Ob. 3 Osadnik wstępny**

Nazwa rysunku: **Rzut i przekrój**

Data:	Stadium:	Branża:	Skala:	Nr archiwalny:	Nr rysunku:
sierpień 2015	projekt budowlany	technologiczna	1:100	7135	T-6