

LEGENDA:

– – – – – – – – – – – Bednarka uziomowa FeZn 30/4

UWAGI:

1. Wszystkie elementy czynne połączyć z bednarką uziomową przewodem LgY 16mm2

Wykonawca: **Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.o. 01-785 Warszawa, ul. Broniewskiego 3**			Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Tylna 9, 98-100 Łask	
Projektant: mgr inż. Marek Szamocki upr. nr LOD/1911/PWOE/12 specjalność instalacyjno-inżynieryjna	Podpis:		Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Łasku	
Opracował: mgr inż. Andrzej Miśkiewicz	Podpis:		Obiekt: **Zbiornik osadów zmieszanych - obiekt nr 11**	
Sprawdzający: mgr inż. Jan Cichocki upr. nr 162/89/WŁ specjalność instalacyjno-inżynieryjna	Podpis:		Nazwa rysunku: **Instalacja uziomowa**	
Data: grudzień 2015	Stadium: Proj. Wykonawczy	Branża: Elektryczna	Skala: 1:50	Nr archiwalny: 7135 / Nr rysunku: E-11_1