

Łask, dnia 05 listopada 2018 r.

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: MPWiK/JRP/10/10/2018

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) zwaną w dalszej części „ustawą Pzp” Zamawiający informuje, iż w postępowaniu na „Modernizacja kolektorów głównych istniejącej kanalizacji sanitarnej w Łasku metodą bezwykopową i wykopową - obejmującą remont 7 110 m istniejących kolektorów głównych kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łask” złożone zostały zapytania dotyczące treści SIWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza renowację kanałów metodą bezwykopową przy pomocy rękawa z włókien szklanych nasączonych żywicami poliestrowymi utwardzanego termicznie z wykorzystaniem inicjatorów UV.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza inny materiał bazowy stanowiący nośnik żywicy utwardzalnej dla rękawa, pod warunkiem zachowania wszystkich parametrów technicznych - wytrzymałościowych podanych w punkcie 2.1 (Rękaw uszczelniający) STWiOR ST-01, z zachowaniem niezbędnej elastyczności struktury wykładziny pozwalającej na przyleganie rękawa do nierówności powierzchni naprawianego przewodu kanalizacyjnego z maksymalnym ograniczeniem zmarszczeń.

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

mgr Arturzeł Berczyński

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Mariusz Sowiński